

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Северо-Западное управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Северо-Западное управление Ростехнадзора)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ**

Регистрационный номер 38-235/ЭЛ-16 от 13 апреля 2016 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория **ОАО «Севзапмонтажавтоматика»** (ИНН – 5321037611, юридический адрес: 173008, Великий Новгород ул. Рабочая, д. 38; фактический адрес: 173008, Великий Новгород ул. Рабочая, д. 38; тел.: 940-872) допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Северо-Западном управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением **до и выше 1000 В.**

Перечень разрешенных видов измерений:

1. Испытание повышенным напряжением электрооборудования и кабельных линий напряжением до 10 кВ.
2. Испытание электрозащитных средств на стационарном стенде.
3. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, кабельных линий и электропроводок.
4. Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования напряжением до 110 кВ.
5. Измерение сопротивления переходных контактов электрооборудования.
6. Измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта.
7. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
8. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль».
9. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
10. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
11. Измерение характеристик измерительных трансформаторов напряжения и тока.
12. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.
13. Проверка работоспособности схемы автоматического включения резерва (АВР).
14. Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения.
15. Проверка и испытания аккумуляторных батарей, блоков питания.

Свидетельство выдано на основании разрешения № 38-1466/РД от 13.04.2016 комиссии, назначенной приказом руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора от 18.02.2014 № 39.

Срок действия свидетельства установлен до 13.04.2019 г.

Заместитель руководителя Управления



001583

О.В. Роговцов